Зарегистрировано
Отдел надзорной деятельности
г. Анжеро-Судженска, Яйского
и Ижморского районов
УНД ПР ГУ МЧС России по
Кемеровской области

«24» 05 20/5 г.

Регистрационный№ 32404-ТО-259

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: ***муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 31» (МБДОУ «ДС № 31»)***

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ***1024200511202 от 21.03.2000г.***

Идентификационный номер налогоплательщика ***4201009272 от 21.03.2000г.***

Место нахождения объекта защиты : ***г. Анжеро-Судженск, ул. Краснодонцев, 10***

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица иобъекта защиты
652479, Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Краснодонцев, 10 , тел. : 8-961-865-92-78

Электронный адрес ***doy-dc31@mail.ru***

Анжеро-Судженск

№ п/п	Наименование раздела
1	**2**
I.	**<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объектезащиты</u>** Расчет пожарного риска на объекте не производился.
II.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует. В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически исключена.
III.	**<u>Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности</u>**
	<u>1. Характеристика объекта.</u> **Архитектурно-строительная характеристика** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 31» представляет собой двухэтажное здание, общая площадь 838,3 кв.м 1965 года постройки, 2 степень огнестойкости. Отопление-собственная котельная, здание электрифицировано. Пожарная нагрузка представляет собой мебель, различные вещи, выполненные из сгораемых материалов, различный инвентарь. МБДОУ «Детский сад № 31» предназначен для ведения образовательной деятельности. Наполняемость дошкольного учреждения 147 детей. Лицензионный норматив – 147. Педагогический персонал учреждения составляет 16 человек, обслуживающий персонал-17 человек, администрация заведующий-1 – в дневное время, в ночное время осуществляет дежурство сторож.
	2.<u>Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта</u> На объекте обеспечено выполнение всех требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых предусмотрено для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе: 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2.СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 3.СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4.СН3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 5.СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 6. СН5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 7.СП 6.13130.2009«Электрооборудование». 8.СН7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 9.СН8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 10.СП 9.13130.2009«Огнетушители». 11.СП10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 12.СНиП2.08.02-89«Общественные здания и сооружения» 13. СНиП21- 01-97«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 14. ГОСТ 12.1.004-91«Пожарная безопасность. Общие требования». 15. СНиП2.01.02-85«Противопожарные нормы»; 16. СНиП2.04.01-85«Внутренний водопровод и канализация зданий». 17. СНиП2.04.02-85«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 18. СНиП2.07.01-89«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 19. СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция икондиционирование». 20 СНиП31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 21. СНиПII-26-76«Кровли».

	22. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 23. НПБ88-2001«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 24. НПБ110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования. подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 25. НПБ104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 26. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 27. Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 390 (от 25.04.2012г.)
	В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности.
	Условие соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: Пожарная безопасность МБДОУ «ДС № 31» обеспечена: - в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами; - требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются в полном объеме.
	Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: -применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; -устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; -устройство систем автоматического обнаружения пожара (автоматических установок пожарной сигнализации), оповещения иуправления эвакуацией людей при пожаре; -применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; -применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и материалов с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий (сооружений) и классу их конструктивной пожарной опасности; -применение огнезащитных составов (в том числе антипиреновиогнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций.
	Пути эвакуации людей при пожаре Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам вздании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей по адресу ул. Краснодонцев, 10 -установлено необходимое количество эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение иуправление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового

оповещения).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Каждая группа имеет свой эвакуационный выход. В здании имеются 7 эвакуационных выходов. (п.3 ст.89 ФЗ-123, СП 1.13130.2009). Высота эвакуационных выходов всвету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее -1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода выполняется такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

В здании на путях эвакуации не допускается применение материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 —для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах ифойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 —для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2- для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов.

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1м.

В полу на путях эвакуации перепады высот не менее 45 см.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам.

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет 1,35 м;

Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1; ширина проступи —25 см, а высота ступени - 22 см.

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) предусмотрена горизонтальная входная площадка сглубиной 1,5м ширины полотна наружной двери.

Ширина лестничного марша вздании не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.

Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуационных выходов всвету не менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся более 15 чел.

Поручни и ограждения в здании отвечают следующим требованиям:
-высота ограждений лестниц, используемых детьми 1,2 м;

-в огражденииилестниц вертикальные элементы имеют просвет не более 0,1 м
- ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки выполнена 1,05 м.

Ширина эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширина маршей лестниц установлена в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1м ширины, выхода не более 165 чел.

Система обнаружения пожара,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения опожаре, сцелью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
	Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений В здании по ул. Краснодонцев, 10 несущие конструкции железобетонные, перегородки кирпичные. Пол второго этажа здания бетонный, первого – частично досчатый, частично – бетонный. Строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. СП 2.13130.2009
	Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.
	Ограничение распространения пожара. Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается устройством противопожарных преград и применение огнепреграждающих устройств. СП 4.13130.2009
	Первичные средства пожаротушения в здании Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения : порошковые огнетушители в количестве 5 штук, согласно приложению 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации СП 9.13130.2009. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены взависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей и система противодымной защиты) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения.
	Проходы, проезды и подъезды к зданию. Подъездные пути к зданию свободны для проезда спецтехники (ФЗ-123 ст.67, 60). Противопожарные расстояния соответствуют требованиям ФЗ-123 ст. 69-72 Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее б метров. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания не менее 5 метров. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками для пожарной техники размерами 17х17метров.
	Размещение подразделений пожарной охраны. Объекты расположены в радиусе выезда подразделений пожарной охраны и не превышает 10 минут прибытия пожарных подразделений в соответствии со ст.76 ФЗ-123
	Системы пожарной сигнализации Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что в соответствует ст.54, 84ФЗ-123, СП 3.13130.2009. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения и управления эвакуацией, управления системами противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении

	дежурного персонала. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах доступных для их включения при возникновении пожара. В состав автоматической пожарной сигнализации входят: -ГРАНД Магистр 8 -АМ-99 -Скат 1200 И7 -МАЯК 12 К -ИП 212-60А -ИП 101-24А -ИПР-ЗСУ
	Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в здании Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляется: -подачей световых и речевых сигналов во все помещения; -трансляцией специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; -размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, включение эвакуационного (аварийного) освещения; Технические средства, используемые для оповещения людей и управления эвакуацией из здания при пожаре, разработаны с учетом возраста эвакуируемых людей. Система оповещения и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
	Огнестойкость и пожарная опасность здания Степень огнестойкости здания установлена согласно предела огнестойкости строительных конструкций, функциональной пожарной опасности здания, класса пожарной опасности строительных конструкций. Здание относится ко 2 степени огнестойкости, по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1 (ст.32, 87ФЗ-123).
	Ограничение распространения пожара в здании Помещения разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. Требования к ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград установлены с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Противопожарные двери, люки выполнены с применением негорючих материалов группы НГ, обеспечивающих нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций.
	Первичные средства пожаротушения. Требования к огнетушителям Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации предприятия изготовителя. Длина струи огнетушащего вещества из переносных огнетушителей обеспечивает безопасность человека при тушении пожара.
	Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов вздании. Строительные материалы применяемые в здании зависят от функционального назначения и пожарной опасности здания. Техническая документация на строительные материалы содержит информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в здании соответствуют техническому регламенту о пожарной безопасности.

	Конструкции и оборудование систем вентиляции, кондиционирования и противодымнойзащиты Конструкции каналов вентиляционных систем выполнены из негорючих материалов с требуемой плотностью относительно газопроницаемости. Узлы креплений каналов вентиляционных систем (подвески) и их пересечений с ограждающими строительными конструкциями имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых для таких каналов. Противопожарные двери оснащены узлами уплотнения в местах их примыкания друг к другу, обеспечивающими при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию. В здании по ул. Краснодонцев 10 вентиляция естественная, на пищеблоке оборудована механическая вентиляция. Сиситемы отопления, вентиляции соответствуют требованиям ст.56, ст.138 ФЗ-123,а также СН 7.13130.2009

Требования строительных норм и правил пожарной безопасности ранее принятые и не противоречащих Федеральному закону от 22.07 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия режимного характера: На объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении газосварочных работ. Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте. Приказом руководителя объекта назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований государственного пожарного надзора. Лицо ответственное за обеспечение ПБ в дошкольном учреждении регулярно проходит обучение по пожарно-техническому минимуму. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Правила применения на территории учреждения открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом руководителя установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: -определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов; -определен порядок обесточивания электрооборудования вслучае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых идругих пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; -действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение - разработаны и вывешены на видном месте планы эвакуации 1 и 2 этажей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Световые сигналы в виде светящихся знаков включаются одновременно со звуковыми сигналами. Частота

мерцания световых сигналов не выше 5Гц. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение по программе пожарно-технического минимума.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда.

Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери. клапаны, другие защитные устройства) здания содержатся в исправном рабочем состоянии.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов немедленно устраняются.

Обработанные (пропитанные), в соответствии с требованиями нормативных документов, деревянные конструкции в случае потери огнезащитных свойств, обрабатываются повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) здания содержатся в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, выполнены открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности , в том числе по освещенности, количеству, размерам эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

Двери на путях эвакуации открываются свободно ипо направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено:

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),

-применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков,

а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий Vстепени огнестойкости);

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

-остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

У обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием, осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено:

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания,,

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие

Настоящую декларацию разработал:
Заведующий МБДОУ «ДС № 31»
_____ Мустаева Н.В.
(подпись)

«15» апреля 2015г.